環境・作業環境保全報告書

令和　4年度

区分			計測地点		測定方法	単位	管理値	測定結果											
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境	排ガス	ばいじん	煙突	1号	JISZ8808	g/㎥N	0.01以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
				2号				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
		CO濃度	煙突	1号	JISK0098 JISB7987	ppm	30以下	5		9		8		6		9		8	
				2号				5		8		6		10		9		7	
		硫黄酸化物	煙突	1号	JISK0103	ppm	30以下	9.4		16		11		7.4		7.7		12	
				2号				6.8		10		11		4.9		11		6.5	
		塩化水素	煙突	1号	JISK0107	ppm	50以下	30		16		30		23		17		27	
				2号				29		30		20		5.7		12		20	
		窒素酸化物	煙突	1号	JISK0104 JISB7982	ppm	50以下	25		30		24		26		30		25	
				2号				29		30		24		21		28		29	
		全水銀(ガス状)	煙突	1号	環境省告示第94号	μg/㎥N	30以下	0.13		0.059		0.15		0.15		0.15		0.1	
				2号				0.071		0.10		0.058		0.17		0.066		0.094	
		全水銀(粒子状)	煙突	1号	環境省告示第94号	μg/㎥N	30以下	0.0018		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0.0098	
				2号				0.0046		<0.0002		<0.0002		0.0004		<0.0002		<0.0002	
		ダイオキシン類	煙突	1号	JISK 0311	ng-TEQ/㎥N	0.05以下	0.00023						0.000042					
				2号				0.000018							0.000025				
	悪臭	臭気指数	敷地境界(風上)		臭気指数は 環境庁告示 第63号	-	15以下	<10						<10					
		臭気指数	敷地境界(風下)			-	15以下	<10						<10					
		臭気指数	排水			-	31以下	3						<0.0007					
	水質	温度	下水道への排出口		JISK0102	℃	45未満	15.0						25.4					
		水素イオン濃度 pH			JISK0102		5を超え9未満	8.6						8.7					
		生物化学的酸素要求量			JISK0102	mg/L	600未満	115			106			131					
		浮遊物質量			環境庁告示 第59号	mg/L	600未満	59			40.0			48.7					
		アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量			JISK0102	mg/L	380 未満	12						15					
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)			環境庁告示 第64号	mg/L	5 以下	<1.0						<1.0					
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)			環境庁告示 第64号	mg/L	30 以下	7.0						1.1					
		窒素含有量			JISK0102	mg/L	240以下	37.3						49.9					
		りん含有量			JISK0102	mg/L	32以下	3.5						3.2					
		よう素消費量			厚生省・建設省令 第1号別表第2 よう 素滴定法	mg/L	220以下	14.0						32.4					
		カドミウム及びその化合物			JISK0102	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003					
		シアン化合物			JISK0102	mg/L	1 以下	<0.1						<0.1					
		有機燐化合物			環境庁告示 第64号	mg/L	1 以下	<0.1						<0.1					
		鉛及びその化合物			JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01						<0.01					
		六価クロム化合物			JISK0102	mg/L	0.5以下	<0.04						<0.04					
		砒素及びその化合物			JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01						<0.01					
		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物			環境庁告示 第59号	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005					
		アルキル水銀化合物			環境庁告示 第59号	mg/L	検出されないこと	不検出						不検出					
		ポリ塩化ビフェニル			環境庁告示 第59号	mg/L	0.003 以下	<0.0005						<0.0005					
		トリクロロエチレン			JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001						<0.001					
		テトラクロロエチレン			JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001						<0.001					
		ジクロロメタン			JISK0125	mg/L	0.2 以下	<0.02						<0.02					
		四塩化炭素			JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.001						<0.001					
		1,2-ジクロロエタン			JISK0125	mg/L	0.04 以下	<0.004						<0.004					
		1,1-ジクロロエチレン			JISK0125	mg/L	1 以下	<0.02						<0.02					
		シス-1,2-ジクロロエチレン			JISK0125	mg/L	0.4 以下	<0.04						<0.04					
		1,1,1-トリクロロエタン			JISK0125	mg/L	3 以下	<0.001						<0.001					
		1,1,2-トリクロロエタン			JISK0125	mg/L	0.06 以下	<0.006						<0.006					
		1,3-ジクロロプロペン			JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.002						<0.002					
		チウラム			環境庁告示 第59号	mg/L	0.06 以下	<0.006						<0.006					
		シマジン			環境庁告示 第59号	mg/L	0.03 以下	<0.003						<0.003					
		チオベンカルブ			環境庁告示 第59号	mg/L	0.2 以下	<0.02						<0.02					
		ベンゼン			JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.01						<0.01					
		セレン及びその化合物			JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01						<0.01					
		ほう素及びその化合物			JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1						<0.1					
		ふっ素及びその化合物			環境庁告示 第59号	mg/L	8 以下	<0.2						<0.2					
		1,4-ジオキサン			環境庁告示 第59号	mg/L	0.5 以下	<0.005						<0.005					
		フェノール類			JISK0102	mg/L	5 以下	<0.1						<0.1					
		銅及びその化合物			JISK0102	mg/L	3 以下	<0.1						<0.1					
		亜鉛及びその化合物			JISK0102	mg/L	2 以下	<0.1						0.1					
		鉄及びその化合物(溶解性)			JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1						<0.1					
		マンガン及びその化合物(溶解性)			JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1						<0.1					
		クロム及びその化合物			JISK0102	mg/L	2 以下	<0.1						<0.1					
		ダイオキシン類			JISK0312	ng-TEQ/L	10 以下				0.058							0.12	