

環境・作業環境保全報告書

令和 5年度

区分			計測地点		測定方法	単位	管理値	測定結果															
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
排ガス		ばいじん	煙突	1号 2号	JISZ8808	g / mN	0.01以下	<.001 <.001															
		CO濃度	煙突	1号 2号	JISK0098 JSB7987	ppm	30以下	6 7															
		硫黄酸化物	煙突	1号 2号	JISK0103	ppm	30以下	15 9.9															
		塩化水素	煙突	1号 2号	JISK0107	ppm	50以下	16 23															
		窒素酸化物	煙突	1号 2号	JISK0104 JSB7982	ppm	50以下	25 26															
		ガス状水銀	煙突	1号 2号	環境省告示第94号	μ g / mN	-	0.098 0.017															
		粒子状水銀	煙突	1号 2号	環境省告示第94号	μ g / mN	-	<0.0001 <0.0001															
		ダイオキシン類	煙突	1号 2号	JISK 0311	ng-TEQ / mN	0.05以下	0.0001 0.000021															
	悪臭	臭気指数	敷地境界(風上)		臭気指数は 環境庁告示 第63号	-	15以下																
		臭気指数	敷地境界(風下)			-	15以下																
		臭気指数	排水			-	31以下																
	環境	水質	温度			JISK0102	℃	45未満	19.0														
			水素イオン濃度 pH			JISK0102		5を超え9未満	7.6														
			生物化学的酸素要求量			JISK0102	mg/L	600未満	10.9														
			浮遊物質質量			環境庁告示 第59号	mg/L	600未満															
			アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素有量			JISK0102	mg/L	380 未満	4														
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)					環境庁告示 第64号	mg/L	5 以下	<0.1															
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)					環境庁告示 第64号	mg/L	30 以下	<0.1															
窒素有量					JISK0102	mg/L	240以下	8.7															
りん含有量					JISK0102	mg/L	32以下	1															
よう素消費量					厚生省・建設省令 第1号別表第2 よう 素測定法	mg/L	220以下	12.8															
カドミウム及びその化合物					JISK0102	mg/L	0.03以下	<0.003															
シアン化合物					JISK0102	mg/L	1 以下	<0.1															
有機燐化合物					環境庁告示 第64号	mg/L	1 以下	<0.1															
鉛及びその化合物					JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01															
六価クロム化合物					JISK0102	mg/L	0.5以下	<0.04															
砒素及びその化合物					JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01															
水銀及びアルキル水銀その他の 水銀化合物					環境庁告示 第59号	mg/L	0.005以下	<0.0005															
アルキル水銀化合物					環境庁告示 第59号	mg/L	検出されな いこと	不検出															
ポリ塩化ビフェニル					環境庁告示 第59号	mg/L	0.003 以下	<0.0005															
トリクロエチレン					JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001															
テトラクロエチレン			下水道への 排出口		JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001															
ジクロロメタン					JISK0125	mg/L	0.2 以下	<0.02															
四塩化炭素					JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.001															
1,2-ジクロロエタン					JISK0125	mg/L	0.04 以下	<0.004															
1,1-ジクロロエチレン					JISK0125	mg/L	1 以下	<0.02															
シス-1,2-ジクロロエチレン					JISK0125	mg/L	0.4 以下	<0.04															
1,1,1-トリクロロエタン					JISK0125	mg/L	3 以下	<0.001															
1,1,2-トリクロロエタン					JISK0125	mg/L	0.06 以下	<0.006															
1,3-ジクロロプロペン					JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.002															
チウラム					環境庁告示 第59号	mg/L	0.06 以下	<0.006															
シマジン					環境庁告示 第59号	mg/L	0.03 以下	<0.003															
チオベンカルブ					環境庁告示 第59号	mg/L	0.2 以下	<0.02															
ベンゼン					JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.01															
セレン及びその化合物					JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01															
ほう素及びその化合物					JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1															
ふっ素及びその化合物					環境庁告示 第59号	mg/L	8 以下	<0.2															
1,4-ジオキサン					環境庁告示 第59号	mg/L	0.5 以下	<0.005															
フェノール類				JISK0102	mg/L	5 以下	<0.1																
銅及びその化合物				JISK0102	mg/L	3 以下	<0.1																
亜鉛及びその化合物				JISK0102	mg/L	2 以下	0.2																
鉄及びその化合物(溶解性)				JISK0102	mg/L	10 以下	0.4																
マンガン及びその化合物(溶解性)				JISK0102	mg/L	10 以下	0.2																
クロム及びその化合物				JISK0102	mg/L	2 以下	<0.1																
ダイオキシン類			JISK0312	ng-TEQ /L	10 以下																		