環境・作業環境保全報告書

令和 7年度

区分			計測地点		測定方法	単位	管理値	測定結果											
								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境	排ガス	ばいじん	煙突	1号	JIS Z8808	g/m³N	0.01以下	＜0.001											
				2号				＜0.001											
		CO濃度	煙突	1号	JIS K0098 JIS B7987	ppm	30以下	7											
				2号				6											
		硫黄酸化物	煙突	1号	JIS K0103	ppm	30以下	5.8											
				2号				6.1											
		塩化水素	煙突	1号	JIS K0107	ppm	50以下	12											
				2号				24											
		窒素酸化物	煙突	1号	JIS K0104 JIS B7982	ppm	50以下	27											
				2号				28											
		全水銀(ガス状)	煙突	1号	環境省告示第94号	μg/m³N	30以下	0.017											
				2号				0.036											
		全水銀(粒子状)	煙突	1号	環境省告示第94号	μg/m³N	30以下	0.0003											
				2号				0.0001											
		ダイオキシン類	煙突	1号	JIS K 0311	ng-TEQ/m³N	0.05以下	0.000025											
				2号				0.000025											
	悪臭	臭気指数	敷地境界(風上)		臭気指数は環境庁告示第63号	-	15以下	＜10											
		臭気指数	敷地境界(風下)			-	15以下	＜10											
		臭気指数	排水			-	31以下	19											
	水質	温度	下水道への排出口		JIS K0102	℃	45未満	15.0											
		水素イオン濃度 pH			JIS K0102		5を超え9未満	7.8											
		生物化学的酸素要求量			JIS K0102	mg/L	600未満	50.2											
		浮遊物質量			環境庁告示第59号	mg/L	600未満	27.6											
		アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量			JIS K0102	mg/L	380 未満	8											
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)			環境庁告示第64号	mg/L	5 以下	＜1.0											
		ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)			環境庁告示第64号	mg/L	30 以下	2.2											
		窒素含有量			JIS K0102	mg/L	240以下	24.2											
		りん含有量			JIS K0102	mg/L	32以下	1.7											
		よう素消費量			厚生省・建設省令第1号別表第2よう素滴定法	mg/L	220以下	6.0											
		カドミウム及びその化合物			JIS K0102	mg/L	0.03以下	＜0.003											
		シアン化合物			JIS K0102	mg/L	1 以下	＜0.1											
		有機燐化合物			環境庁告示第64号	mg/L	1 以下	＜0.1											
		鉛及びその化合物			JIS K0102	mg/L	0.1 以下	＜0.01											
		六価クロム化合物			JIS K0102	mg/L	0.5以下	＜0.01											
		砒素及びその化合物			JIS K0102	mg/L	0.1 以下	＜0.01											
		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物			環境庁告示第59号	mg/L	0.005以下	＜0.0005											
		アルキル水銀化合物			環境庁告示第59号	mg/L	検出されないこと	不検出											
		ポリ塩化ビフェニル			環境庁告示第59号	mg/L	0.003 以下	＜0.0005											
		トリクロロエチレン			JIS K0125	mg/L	0.1 以下	＜0.001											
		テトラクロロエチレン			JIS K0125	mg/L	0.1 以下	＜0.001											
		ジクロロメタン			JIS K0125	mg/L	0.2 以下	＜0.02											
		四塩化炭素			JIS K0125	mg/L	0.02 以下	＜0.001											
		1,2-ジクロロエタン			JIS K0125	mg/L	0.04 以下	＜0.004											
		1,1-ジクロロエチレン			JIS K0125	mg/L	1 以下	＜0.02											
		シス-1,2-ジクロロエチレン			JIS K0125	mg/L	0.4 以下	＜0.04											
		1,1,1-トリクロロエタン			JIS K0125	mg/L	3 以下	＜0.001											
		1,1,2-トリクロロエタン			JIS K0125	mg/L	0.06 以下	＜0.006											
		1,3-ジクロロプロペン			JIS K0125	mg/L	0.02 以下	＜0.002											
		チウラム			環境庁告示第59号	mg/L	0.06 以下	＜0.006											
		シマジン			環境庁告示第59号	mg/L	0.03 以下	＜0.003											
		チオベンカルブ			環境庁告示第59号	mg/L	0.2 以下	＜0.02											
		ベンゼン			JIS K0125	mg/L	0.1 以下	＜0.01											
		セレン及びその化合物			JIS K0102	mg/L	0.1 以下	＜0.01											
		ほう素及びその化合物			JIS K0102	mg/L	10 以下	＜0.1											
		ふっ素及びその化合物			環境庁告示第59号	mg/L	8 以下	＜0.2											
		1,4-ジオキサン			環境庁告示第59号	mg/L	0.5 以下	＜0.005											
		フェノール類			JIS K0102	mg/L	5 以下	＜0.1											
		銅及びその化合物			JIS K0102	mg/L	3 以下	＜0.1											
		亜鉛及びその化合物			JIS K0102	mg/L	2 以下	0.1											
		鉄及びその化合物(溶解性)			JIS K0102	mg/L	10 以下	0.4											
		マンガン及びその化合物(溶解性)			JIS K0102	mg/L	10 以下	＜0.1											
		クロム及びその化合物			JIS K0102	mg/L	2 以下	＜0.1											
		ダイオキシン類			JIS K0312	ng-TEQ/L	10 以下	0.058											