

環境・作業環境保全報告書

令和 7年度

区分			計測地点	測定方法	単位	管理値	測定結果											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス	ばいじん	煙突	1号 2号	JISZ8808	g/㎡N	0.01以下	<0.001 <0.001											
		煙突	1号 2号	JISK0098 JISB7987	ppm	30以下	7											
							6											
		煙突	1号 2号	JISK0103	ppm	30以下	5.8 6.1											
							12											
		煙突	1号 2号	JISK0104 JISB7982	ppm	50以下	27 28											
							0.017											
		煙突	1号 2号	環境省告示第94号	μg/㎡N	30以下	0.003 0.0001											
	0.00025																	
	煙突	1号 2号	JISK 0311	ng-TEQ/㎡N	0.05以下	0.000025												
						0.000025												
	臭気	臭気指数	敷地境界(風上)		臭気指数は 環境庁告示 第63号	-	15以下	<10										
		臭気指数	敷地境界(風下)			-	15以下	<10										
		臭気指数	排水			-	31以下	19										
	環境	水質	温度		JISK0102	℃	45未満	15.0										
水素イオン濃度 pH				JISK0102		5を超え9未満	7.8											
生物化学的酸素要求量				JISK0102	mg/L	600未満	50.2											
浮遊物質				環境庁告示第59号	mg/L	600未満	27.6											
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量				JISK0102	mg/L	380 未満	8											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)				環境庁告示第64号	mg/L	5 以下	<1.0											
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)				環境庁告示第64号	mg/L	30 以下	2.2											
窒素含有量				JISK0102	mg/L	240以下	24.2											
りん含有量				JISK0102	mg/L	32以下	1.7											
酸素消費量				厚生省・建設省令第1号別表第2より素測定法	mg/L	220以下	6.0											
カドミウム及びその化合物				JISK0102	mg/L	0.03以下	<0.003											
シアン化合物				JISK0102	mg/L	1 以下	<0.1											
有機燐化合物				環境庁告示第64号	mg/L	1 以下	<0.1											
鉛及びその化合物				JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01											
六価クロム化合物				JISK0102	mg/L	0.5以下	<0.01											
砒素及びその化合物				JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01											
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物				環境庁告示第59号	mg/L	0.005以下	<0.0005											
アルキル水銀化合物				環境庁告示第59号	mg/L	検出されないこと	不検出											
ポリ塩化ビフェニル				環境庁告示第59号	mg/L	0.003 以下	<0.0005											
トリクロロエチレン				JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001											
テトラクロロエチレン			下水道への排水口	JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.001											
ジクロロメタン				JISK0125	mg/L	0.2 以下	<0.02											
四塩化炭素				JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.001											
1,2-ジクロロエタン				JISK0125	mg/L	0.04 以下	<0.004											
1,1-ジクロロエチレン				JISK0125	mg/L	1 以下	<0.02											
シス-1,2-ジクロロエチレン				JISK0125	mg/L	0.4 以下	<0.04											
1,1,1-トリクロロエタン				JISK0125	mg/L	3 以下	<0.001											
1,1,2-トリクロロエタン				JISK0125	mg/L	0.06 以下	<0.006											
1,3-ジクロロプロペン				JISK0125	mg/L	0.02 以下	<0.002											
チウラム				環境庁告示第59号	mg/L	0.06 以下	<0.006											
シマジン				環境庁告示第59号	mg/L	0.03 以下	<0.003											
チオベンカルブ			環境庁告示第59号	mg/L	0.2 以下	<0.02												
ベンゼン			JISK0125	mg/L	0.1 以下	<0.01												
セレン及びその化合物			JISK0102	mg/L	0.1 以下	<0.01												
ほう素及びその化合物			JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1												
ふっ素及びその化合物			環境庁告示第59号	mg/L	8 以下	<0.2												
1,4-ジオキサン	環境庁告示第59号	mg/L	0.5 以下	<0.005														
フェノール類	JISK0102	mg/L	5 以下	<0.1														
銅及びその化合物	JISK0102	mg/L	3 以下	<0.1														
亜鉛及びその化合物	JISK0102	mg/L	2 以下	0.1														
鉄及びその化合物(溶解性)	JISK0102	mg/L	10 以下	0.4														
マンガン及びその化合物(溶解性)	JISK0102	mg/L	10 以下	<0.1														
クロム及びその化合物	JISK0102	mg/L	2 以下	<0.1														
ダイオキシン類	JISK0312	ng-TEQ/L	10 以下	0.058														